



# PLAN EWAKUACJI

## ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 2

im. M. Konopnickiej  
33-300 Nowy Sącz ul. Żeromskiego  
RZUT PIWNIC

### PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKÓW:

- pow. użytkowa budynków - 4746,72 m<sup>2</sup>
- kubatura - 22700 m<sup>3</sup>
- wysokość budynku dydaktycznego - > 12 m /średniowysoki/
- ilość kondygnacji podziemnych - 1 /częściowo/
- ilość kondygnacji naziemnych - 3
- wysokość hali sportowej - < 12 m /niski/
- ilość kondygnacji naziemnych - 1
- strefy pożarowe: - 2
  - budynek dydaktyczny stanowi jedną strefę pożarową
  - hala sportowa wraz z zapleczem druga strefa pożarowa
- strefa zagrożenia wybuchem nie występuje
- pomieszczenia magazynowe gospodarcze zakwalifikowano do PM
- budynek dydaktyczny zakwalifikowano do ZL III
- budynek hali sportowej zakwalifikowano do ZL I

### Legenda:

- |  |                     |  |                                    |  |                              |  |                        |  |                                 |  |  |  |                                 |
|--|---------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|---------------------------------|
|  | Wyjście ewakuacyjne |  | Kierunek ewakuacji schodami w górę |  | Kierunek ewa. schodami w dół |  | Drzwi ewakuacyjne      |  | Kierunek ewakuacji              |  | Drzwi pożarowe                           |  |                                 |
|  | Gaśnica             |  | Hydrant                            |  | Ręczny ostrzegacz pożaru     |  | Wyłącznik główny prądu |  | Przeciwpowarowy wyłącznik prądu |  | Ręczne otwieranie klap przeciwpowarowych |  | Kurek główny instalacji gazowej |